

г. Нижний Новгород, Канавинский район, по Московскому шоссе, в 400 метрах от АЗС «Лукойл» (Московское шоссе, 352), с кадастровым номером 52:18:0030268:883,

### Технические условия подключения

#### 1. Водоснабжение:

Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=500 мм по Московскому шоссе в районе дома №312 по Московскому шоссе при условии врезки в существующем колодце (линия тупиковая) В целях обеспечения пожаротушения объекта предусмотреть накопительные емкости для обеспечения требуемого расхода воды.

-Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей:

Хозяйственно-бытовые нужды - 7 м<sup>3</sup>/час;

Противопожарные нужды:

внутреннее пожаротушение – 15 л/с;

наружное пожаротушение – 25 л/с;

- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения;

- срок действия технических условий до 25.08.2019;

- плата за подключение не взимается. Письмо ОАО «Нижегородский водоканал» от 06.02.2019 №21-8/1-1937/19.

Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 25.08.2016 №115.

#### 2. Водоотведение:

Возможная точка подключения к системе водоотведения: существующая КНС №38 по Московскому шоссе, 318 в.

-Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей:

Хозяйственно-бытовые нужды – 7 м<sup>3</sup>/час;

- срок подключения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/застройщиком акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения;

- срок действия технических условий до 25.08.2019;

- плата за подключение не взимается. Письмо ОАО «Нижегородский водоканал» от 06.02.2019 №21-8/1-1937/19.

Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 25.08.2016 №115.

#### 3. Теплоснабжение:

От индивидуального источника теплоснабжения.

Плата за подключение к сетям теплоснабжения: в связи с отсутствием подключения к сетям не взимается.

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке определены градостроительным планом земельного участка №RU52303000A0546.

Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане земельного участка № RU52303000A0546.